

## 10. Oznaczenie wyrobów

Oznaczenia central wentylacyjno-klimatyzacyjnych **OPTIMA**

**OPTIMA - N - 3 - L - BO - Hw - T1 - D - 6200/0**

**Nazwa typoszeregu**

KRYSTAŁ  
TURKUS  
TOP  
SPEC

**Rodzaj pracy**

N - nawiewna  
W - wywiewna  
NW- nawiewno wywiewna  
R - recyrkulacja (wersja TOP)  
K - wymiennik krzyżowy (wersja TOP)

**Wielkość centrali**

**Strona obsługowa**

L - lewa  
P - prawa

**Rodzaj odzysku ciepła**

BO - bez odzysku  
WK - wymiennik krzyżowy  
WO - wymiennik obrotowy  
RC - rurka ciepła  
RE - recyrkulacja  
CZP - czynnik pośredniczący  
PC- pompa ciepła  
PCR - pompa ciepła rewers

**Typ wymiennika**

nagrzewnica/chłodnica  
Hw- nagrzewnica wodna  
He - nagrzewnica elektryczna  
CHw - chłodnica wodna  
CHf - chłodnica z bezpośrednim odparowaniem

**Wyposażenie dodatkowe**

T1/T2- sekcja tłumienia (dB1/dB2)  
FW- filtr wtórny  
SP- sekcja pusta  
NP- nawilżanie parowe  
NW- sekcja zraszania

**Rodzaj wykonania**

We - wewnętrzna  
D - dachowa

**Ilość powietrza m<sup>3</sup>/h**

nawiew/wywiew