

10. Обозначение изделий

Обозначение вентиляционно-климатических агрегатов **OPTIMA**

OPTIMA - N - 3 - L - BO - Hw - T1 - D - 6200/0

Наименование типоряда

KRYSTALTURKUSTOP
SPEC

Вид работы

N - приточная
W - вытяжная
NW- приточно-вытяжная
R - рециркуляция (версия TOP)
K – крестовый обменник (версия TOP)

Размер агрегата

Сторона обслуживания

L – левая
P – правая

Вид рекуперации тепла

BO – без рекуперации
WK – крестовый обменник
WO – вращательный обменник
RC – тепловая трубка
RE - рециркуляция
CZP – переприемный агент
PC- тепловой насос
PCR – реверсионный тепловой насос

Тип обменника нагреватель/охладитель

Hw- водный нагреватель
He – электрический нагреватель
CHw – водный охладитель
CHf – охладитель с прямым отпариванием

Дополнительное оснащение

T1/T2- секция шумоглушения (dB1/dB2)
FW- вторичный фильтр
SP- пустая секция
NP- паровое увлажнение
NW- секция орошения

Вид выполнения

We – для монтажа в помещениях
D – для внешнего монтажа

Количество воздуха м³/ч

на вход/выход