Обозначение подвесных агрегатов OPAL

OPAL - N - 3 - P - S - BO - He - T - 2500

Тип работы
N - приточная
W – вытяжная
NW- приточно-вытяжная (только версия С)

Размер агрегата

Сторона обслуживания
L – левая
P – правая

Тип конструкции
K – компактные
S – секционная

Род обратного получения тепла
BO – без рекуперации
WK – пластинчатый рекуператор
RE – рециркуляция
CZP – промежуточный агент

Тип обменника калорифер/охладитель
Hw- водяной калорифер
He – электрический калорифер
CHw – водяной охладитель
CHf – охладитель с прямым выпариванием

Дополнительное оснащение
T- секция глушения
FW- вторичный фильтр
SP- пустая секция

Количество воздуха м3/ч
приток/вытяжка